



**Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Липецкой области
ДАНКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Володарского, 34, г. Данков,
Липецкая обл., 399850

11.02.2025

66-2025

№

Директору МАУ ДО ДШИ
им. А.И. Плотнова
Данковского муниципального
района Липецкой области

Кузичевой И.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований
законодательства об образовании,
о пожарной безопасности

Межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры области проведена проверка соблюдения законодательства об образовании, о пожарной безопасности в деятельности МАУ ДО ДШИ им. А.И. Плотнова Данковского муниципального района Липецкой области.

В силу ст.43 Конституции РФ каждый имеет право на образование.

Согласно ст. 75 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

В соответствии с п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ на образовательную организацию возложены обязанности по созданию безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. Образовательная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе за жизнь и здоровье обучающихся.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной

В. 2 49

от 14.02.2025

ВГ № 018674

Данковская межрайонная прокуратура
Липецкой области
№ 66-2025/Прдп83-25-20420009

безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

При этом требования законодательства о пожарной безопасности в МАУ ДО ДШИ им. А.И. Плотнова Данковского муниципального района Липецкой области соблюдаются не в полном объеме.

Так, в соответствии с п. 409 Правил огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Вместе с тем, в момент проверки огнетушитель, расположенный в коридоре 2 этажа, размещен на высоте более 1,5м.

Согласно пп. «в» п. 35 Правил запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Однако, на момент проверки в кладовой мастерской игрушек эксплуатировался светильник со снятым колпаком.

Пунктом 60 Правил установлено, что руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

В ходе проверки установлено, что учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты фактически не ведется.

Согласно п. 54 Правил руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Требования к проектированию, монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и методам испытаний на работоспособность СОУЭ установлены ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденным приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 792-ст (далее - ГОСТ Р 59639-2021).

В силу п. 1.2 ГОСТ Р 59639-2021 его действие распространяется на СОУЭ, проектируемые, монтируемые и функционирующие (эксплуатируемые) на объектах защиты, расположенных на территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021 не допускается эксплуатация технических средств СОУЭ с истекшим сроком службы.

Согласно п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021 для технических средств СОУЭ устанавливаются следующие сроки периодичности плановой замены:

- световые, звуковые и речевые пожарные оповещатели – в соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет;
- приборы и их компоненты, источники бесперебойного электропитания - в соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет;
- элементы питания - в соответствии с рекомендациями производителей, но не более 10 лет;
- вспомогательные технические средства пожарной автоматики - в соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет;
- другие элементы и составные части системы - в соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет.

Наряду с изложенным установлено, что на момент проверки в здании МАУ ДО ДШИ им. А.И. Плотнова Данковского муниципального района Липецкой области осуществляется эксплуатация технических средств системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (установлены в 2014 году).

Невыполнение правил пожарной безопасности, отсутствие надлежащих условий для содержания и воспитания детей в учреждении дополнительного образования создает угрозу их жизни и здоровью.

Кроме того, в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-ФЗ обучающимся предоставляются академические права в том числе, на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной организации.

Вместе с тем в ходе проверки установлено, что износ оборудования для обучения детей в МАУ ДО ДШИ им. А.И. Плотнова Данковского муниципального района Липецкой области составляет 80%.

Указанное нарушает права обучающихся МАУ ДО ДШИ им. А.И. Плотнова Данковского муниципального района Липецкой на своевременное и качественное образование в школе искусств.

Выявленные межрайонной прокуратурой нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными лицами учреждения, а также вследствие недостаточного контроля со стороны руководителя организации за деятельностью подчиненных сотрудников.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть с обязательным участием представителя межрайонной прокуратуры настоящее представление и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законности, причин и условий им способствовавших, недопущению в дальнейшем подобных фактов, и исполнению требований вышеуказанного законодательства, а именно:

- разместить огнетушитель, расположенный в коридоре 2 этажа, на высоте не более 1,5м;
- светильник, эксплуатируемый в кладовой мастерской игрушек, оснастить колпаком (рассеивателем);
- провести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты фактически;
- ввести в эксплуатацию средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, соответствующие требованиям законодательства;
- принять меры по обновлению оборудования для обучения детей в школе искусств.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах необходимо в письменной форме сообщить в межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

 М.В. Михин